



UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!

1. Obwody napięciowe zabezpieczyć wkładkami topikowymi F lub FF 3,15A.

[illegible]

STADIUM:	Projekt Wykonawczy
BIURO BRANŻOWE:	EcoPro
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
PROJEKTANT:	inż. Józef Kuśmierek
SPECJALNOŚĆ:	instalacyjno - inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych
UPR. NR:	ANF 2/54/82

DATA: 07.05.2018	ZMIANA: -	NR RYS.: E-5	SKALA: -
------------------	-----------	--------------	----------

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO